



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

## *Certificato di Esame di Tipo - Allegato A*

*Certificate of Type Examination - Annex A*

Registrazione n.° DE/2465/08

*Registration number*

**FALEGNAMERIA FUTURA Snc di Franchini Paolo & C.**

**Via Emilia Est, 1301/A - 41100 MODENA (MO)**

### ***“FINESTRE A BATTENTE IN LEGNO 4 LATI”***

*Hinged 4 sides wood window*

**Descrizione del prodotto/Product description:**

- Chiusura a battente a 2 ante
- Essenza: Abete
- Spessore: telaio 56mm - anta 58mm
- Vetri: 4/12/4

*in base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:*

<b>Dimensioni massime (esterno telaio)/max size (mm):</b>	<b>W 1300 x H 1600</b>
<b>4.14 Permeabilità all'aria/air permeability:</b>	<b>classe 4</b>
<b>4.5 Tenuta all'acqua/watertightness:</b>	<b>classe 9A</b>
<b>4.2 Resistenza al carico del vento/wind load:</b>	<b>classe C4</b>
<b>4.6 Rilascio di sostanze pericolose :</b>	<b>nessuna</b>
<b>4.11 Isolamento acustico/acoustic insulation <math>R_w(C; C_{tr})</math>, valore estrapolato:</b>	
- 4/12/4	<b>32 dB</b>

Data emissione/issue date 11/06/2008  
Data scadenza/expiring date 10/06/2013

**GRUPPO  
IMQ**

Pag. 2/2

**Il Responsabile del Centro**  
Managing Director  
Dott. Ing. P. Cau