



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

Registrazione n.° DE/2820/08

Registration number

**FALEGNAMERIA FUTURA Snc
di Franchini Paolo & C.**

Via Emilia Est, 1301/A - 41100 MODENA (MO)

“FINESTRE A BATTENTE IN LEGNO 4 LATI”

Hinged 4 sides wood window

Descrizione del prodotto/Product description:

- Chiusura a battente a 2 ante
- Essenza: Abete
- Spessore: telaio 70mm - anta 70mm
- Vetri: 6/20/4

in base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

Dimensioni massime (esterno telaio)/max size (mm):	W 1400 x H 1600
4.14 Permeabilità all'aria/air permeability:	classe 4
4.5 Tenuta all'acqua/watertightness:	classe 8A
4.2 Resistenza al carico del vento/wind load:	classe C5
4.6 Rilascio di sostanze pericolose :	nessuna
4.11 Isolamento acustico/acoustic insulation $R_w(C; C_{tr})$, valore estrapolato:	
- 6/20/4	34 dB

Data emissione/issue date 10/12/2008
Data scadenza/expiring date 09/12/2013

**GRUPPO
IMQ**

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau