

RIEPILOGO SINTETICO DEI RISULTATI DI PROVA

Dati del richiedente: Fal. FUTURA S.n.c.

Nome commerciale del modello: Persiana a stecca aperta 44

Descrizione del modello: Stecche aperte arrotondate e distanziate

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

- 1) Alla luce delle prove e dei risultati ottenuti secondo le norme:
UNI EN 13569 : 2004 **chiusure oscuranti, requisiti prestazionali compresa la sicurezza**
UNI EN 1932:2002 **resistenza al carico di vento, metodo di prova**

Il prodotto "**Persiana a stecca aperta 44**" ha superato i requisiti della:

CLASSE TECNICA 6 (classe di resistenza ai carichi di vento)

Deformazione permanenti dell'anta, dei dispositivi di fissaggio e dei meccanismi di bloccaggio:

Nessuna

- 2) Alla luce delle prove e dei risultati ottenuti secondo le norme
UNI EN 13527 : 2001, **misurazione dello sforzo di manovra,**

Valore di ritiro prima della prova: **5.5 N** variazione % dopo la prova: **- 9%**

Valore di estensione prima della prova: **9.5 N** variazione % dopo la prova: **- 5%**

Il prodotto "**Persiana a stecca aperta 44**" ha superato i requisiti della:

CLASSE 2 (classe dello sforzo di azionamento)