

RIEPILOGO SINTETICO DEI RISULTATI DI PROVA

Dati del richiedente: Fal. FUTURA S.n.c.

Nome commerciale del modello: Scuro a tagliere liscio

Descrizione del modello: Pannello liscio

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

1) Alla luce delle prove e dei risultati ottenuti secondo le norme:

UNI EN 13569 : 2004 **chiusure oscuranti, requisiti prestazionali compresa la sicurezza**

UNI EN 1932:2002 **resistenza al carico di vento, metodo di prova**

Il prodotto "**Scuro a tagliere liscio**" ha superato i requisiti della:

CLASSE TECNICA 6 (classe di resistenza ai carichi di vento)

Deformazione permanenti dell'anta, dei dispositivi di fissaggio e dei meccanismi di bloccaggio:

Nessuna

2) Alla luce delle prove e dei risultati ottenuti secondo le norme

UNI EN 13527 : 2001, **misurazione dello sforzo di manovra,**

Valore di ritiro prima della prova: **7.5 N** variazione % dopo la prova: **- 7%**

Valore di estensione prima della prova: **12.5 N** variazione % dopo la prova: **- 12%**

Il prodotto "**Scuro a tagliere liscio**" ha superato i requisiti della:

CLASSE 2 (classe dello sforzo di azionamento)